



## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28

Recapito postale provvisorio: 44121 Ferrara - Via De' Romei 7

web: [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it) - e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it)

PEC: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)

aderente all' **AN**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
11/05/20 Partenza	
Protocollo n. 6719	30028

Area Tecnica  
SETTORE OPERE DI BONIFICA NEL TERRITORIO

### Sezione Istruttorie Tecniche

Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara

0532/218133 - 218134 - 218147

MB/mb

Oggetto: F.LLI BENAZZI S.R.L. - Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera B) della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto relativo alla costruzione di un magazzino di stoccaggio merci in variante al POC con valore di PUA presso l'insediamento esistente sito in Codigoro, loc. Caprile Centro n. 6.

### Parere di competenza

Spett.le

### COMUNE DI CODIGORO

Terzo Settore Area Tecnica

Servizio SUAP, Ambiente e Territorio

Piazza Matteotti, 60

44021 - CODIGORO (FE)

Pec: [comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it](mailto:comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it)

Con riferimento alla nota di codesta Amministrazione datata 01/04/2020, assunta in pari data al prot. consorziale n. 4968, esaminata la documentazione integrativa scaricata dal Vostro sito e sulla base della concessione n.5598 rilasciata dall'ex Consorzio di Bonifica 1° Circondario il 9 gennaio 2008, si trasmette, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere favorevole di questo Ente allo scarico nel canale Ippolito delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'impianto in esame e come di seguito descritto.

Il presente parere è relativo all'adeguamento delle opere di laminazione già precedentemente autorizzate, conseguente all'incremento dell'area impermeabilizzata derivante dalla necessità di realizzare un nuovo capannone con relative circostanti aree per il transito dei mezzi ed il collegamento di parte di rete acque bianche ora indirizzate alla fognatura pubblica.

L'area in oggetto è identificata catastalmente al foglio n. 59, map. n. 287 del Comune di Codigoro, l'ampliamento riguarda una superficie complessiva di mq. 14.400 compresa nell'area già servita dal sistema di laminazione. La cassa di laminazione finale dovrà avere una capacità di invaso temporaneo non inferiore a 2200 mc., al netto dell'acqua di falda normalmente presente nella stessa, e dovrà essere posta nelle condizioni, a termine evento, di smaltire le acque accumulate fino a raggiungere almeno quota 8,98.

Le acque del piazzale sono assoggettate al trattamento previsto per le prime piogge.

Direzione Generale - Area Amministrativa

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402


Presidenza - Area Tecnica

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

La portata in uscita dall'area è autorizzata nel valore massimo di 60 l/sec. corrispondente alla capacità di sollevamento dell'elettropompa già attualmente posta al servizio dell'area interna allo stabilimento per il sollevamento delle acque sopra l'estrodozzo del condotto tombinato Dune Nord e recapito finale nel canale Ippolito.

La Ditta dovrà provvedere a richiedere autorizzazione al Consorzio nel caso in cui si renda necessario sostituire l'elettropompa attualmente al servizio della rete scolante interna con una di portata superiore ai 60 l/sec.

Distinti saluti.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Ing. Mauro Monti)*

