

Geom. Bondi Gianni

Via Roma 11 – 44021 – Codigoro (FE)
Telefono/fax 0533 711928 – e-mail studiotecnicobondi@gmail.com
e-mail certificata: gianni.bondi@geopec.it
P.I. 01579330380 – C.F. BNDGNN80B07C814W

Spett.le Servizio Sanitario Regionale

EMILIA ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Dipartimento Sanità Pubblica

UO Igiene Pubblica

Oggetto Integrazione Vs. Richiesta integrazione rif. Parere Igienico Sanitario
Permesso di Costruire in Variante al POC ditta F.lli benazzi – Rif. Vs. 2020/1572 prot.

In riferimento all'oggetto, in allegato alla presente si trasmette :

- Scheda Regionale N.I.P.;
- Tavola L1, planimetria con indicazione dei percorsi dei carrelli elevatori e pedonali;
- Bollettino di importo pari a €. 73,00.

e si precisa che :

- come indicato nella Tavola L1 allegata, la rampa sulla quale stazioneranno gli autoarticolati durante le operazioni di carico e scarico avrà una pendenza verso l'esterno di circa 1%, vale a dire che dall'ultimo asse posteriore dell'autoarticolato al primo, vi sarà un dislivello di cm. 15 circa, modo da evitare che eventuali carichi male movimentati cadano verso l'operatore;
- in riferimento all'attuazione della DGR 15 giugno 2015 n. 699, si precisa che i pannelli perimetrali di tamponamento avranno un'altezza tale da superare di oltre ml. 1.00 il piano di calpestio della copertura e che l'accesso alla copertura stessa avverrà tramite piattaforma aerea.

Il Tecnico

Geom. BONDÌ GIANNI