



CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Codigoro, 04/05/2020

Servizio Amministrativo e Controllo Ambientale/am

Al SUAP del Comune di Codigoro
44021 Codigoro (FE)

Oggetto: Parere di merito CDS Ditta F.Ili Benazzi s.r.l. Stabilimento in via Caprile Centro, 6, foglio 58 mappale 189-32, foglio 59 mappale 61-297-193-275-290-287 – Caprile di Codigoro.

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, registrata al Protocollo n. 2020/2619 in data 29/01/2020 e successive comunicazioni registrate ai Protocolli n. 2020/5940 in data 02/03/2020 e n. 2020/8244 in data 06/04/2020, qui trasmesse dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Codigoro, a nome del Sig. Benazzi Luciano in qualità di titolare della Ditta F.Ili Benazzi srl, con sede in via Caprile Centro, 6, Caprile di Codigoro, tendente ad ottenere l'approvazione dell'ampliamento del comparto produttivo di autotrasporti, spedizioni e deposito, insediamento sito a Caprile, in via Caprile Centro, 6, foglio 58 mappale 189-32, foglio 59 mappale 61-297-193-275-290-287.

Visto che in base al progetto ed alla relazione tecnica presentati, l'insediamento adibito a autotrasporti, spedizioni, deposito è inserito in **zona servita da rete idrica e fognatura pubblica** e che lo scarico è caratterizzato da scarichi di acque reflue **industriali (autolavaggio), di dilavamento (prima pioggia) domestiche (servizi) e meteoriche;**

Tutto ciò premesso:

Considerato che, l'attuale strada di accesso alla proprietà F.Ili Benazzi, caratterizzata dalla presenza di rete idrica e fognaria gestite da C.A.D.F. S.p.A., non sarà oggetto di intervento e da relazione tecnica il traffico veicolare non subirà variazioni significative

Considerato che la strada comunale che collega i parcheggi al verde pubblico sarà oggetto di prossima sistemazione e che essendoci presenza di rete idrica e rete fognaria, il progetto dovrà tenere conto delle prescrizioni tecniche costruttive che saranno indicate da C.A.D.F. S.p.A. previa richiesta di specifico parere da parte del titolare dell'intervento.

Considerata la concomitante richiesta di rilascio AUA (sezione scarichi) e che per lo scarico esistente era stato espresso il parere di conformità n. CADF 569/11 del 08/05/2012, che verrà sostituito da regolare Autorizzazione Unica Ambientale di cui il presente atto costituirà parere per scarico acque reflue

Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la Legge Regionale 01/06/2006 n. 5 artt. 5 e 6, la Legge Regionale n. 3/99 e s.m.i. art. 112, la Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, la Delibera Giunta Regionale n. 286/2005, il DPR 13 marzo 2013 n. 59, ed il



CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro (FE)
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.posteceri.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

regolamento del Servizio Idrico Integrato, Assemblea ATO 6 del 17.03.2009 n. 7/09, Approvato dal C. di A. del 17.06.2009 n. 20/4 e s.m.i.;

Valutata la compatibilità dello scarico industriale, con la fognatura ed il depuratore di zona;

Tutto quanto sopra premesso,

Si esprime parere favorevole al progetto di ampliamento ed al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (sezione scarichi idrici) per lo scarico nella pubblica fognatura di via Caprile Centro, alla Ditta F.Ili Benazzi srl - P.IVA 00967630385 delle **acque reflue industriali (autolavaggio), di dilavamento (prima pioggia) e domestiche** provenienti dallo stabilimento in Caprile, in via Caprile Centro, 6, foglio 58 mappale 189-32, foglio 59 mappale 61-297-193-275-290-287., adibito ad attività produttiva di autotrasporti, spedizioni, deposito, in conformità alle prescrizioni tecniche sotto specificate e come da progetto allegato, che costituirà parte integrante dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI

- 1) Lo scarico della zona lavaggio veicoli, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, dovrà rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella del regolamento di fognatura, allegato "1" al presente atto
- 2) Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, dovrà rispettare i limiti di Accettabilità di cui alla Tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e Idrocarburi totali con limite 10 mg/l.
- 3) Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete fognaria con modalità di svuotamento che assicurino il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche dovrà essere attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso
- 4) L'autorizzazione avrà validità di anni quindici a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
- 5) Eventuali altri interventi alle vie di accesso al comparto produttivo dovranno tenere conto delle interferenze con la rete idrica e fognaria gestite da C.A.D.F. S.p.A. e pertanto saranno soggetti a parere tecnico dedicato.
- 6) Rispetto delle condizioni generali del servizio di fognatura
 - a) E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
 - b) Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.
 - c) E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
 - d) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
 - e) La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
 - f) A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Il Dirigente del Servizio
Amministrativo e Controllo Ambientale
Ing. Silvio Stricchi

Allegati:

- Tabella "limiti di accettabilità dello scarico"
- = Elaborato grafico
- = Relazione Tecnica

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CADF Spa

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it