

F.Ili Benazzi srl
Caprile di Codigoro - via Caprile Centro, 6
Reg. Pareri 20/113
Allegato 1.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA
PARAMETRI E LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA SERVITA DA DEPURAZIONE.

PARAMETRI	LIMITI
1 - pH	5,5 - 9,5
2 - 3 -4 Temperatura , colore, odore : ..non determinati	
5 - Materiale grossolano.....	assente
6 - Solidi sospesi totali mg/l	1.000
7 - BOD5 mg/l	1.000
8 - COD mg/l	2.000
9 - Alluminio mg/l come Al	2
10 - Arsenico mg/l come As	0,5
11 - Bario mg/l.....	non determinato
12 - Boro mg/l come B.....	4
13 - Cadmio mg/l come Cd.....	0,02
14 - Cromo totale mg/l.....	4
15 - Cromo VI mg/l come Cr	0,2
16 - Ferro mg/l come Fe.....	4
17 - Manganese mg/l come Mn	4
18 - Mercurio mg/l come Hg	0,005
19 - Nichel mg/l come Ni	4
20 - Piombo mg/l come Pb	0,3
21 - Rame mg/l come Cu	0,4
22 - Selenio mg/l come Se	0,03
23 - Stagno mg/l.....	non determinato
24 - Zinco mg/l come Zn.....	1
25 - Cianuri totali mg/l come Cn	1
26 - Cloro attivo mg/l come Cl2	0,3
27 - Solfuri mg/l come H2S.....	2
28 - Solfiti mg/l come SO3.....	2
29 - Solfati mg/l come SO4.....	1.000
30 - Cloruri mg/l come Cl.....	3.000
31 - Fluoruri mg/l come F	12
32 - Fosforo totale mg/l come P	30
33 - Azoto ammoniacale mg/l come N	50
34 - Azoto Nitroso mg/l come N	5
35 - Azoto Nitrico mg/l come N .	30
36 - Grassi e oli animali e vegetali mg/l	150

PARAMETRI **LIMITI**

37 - Idrocarburi totali	10	
38 - Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39 - Aldeidi mg/l come H-COH	2	
40 - Solventi organici aromatici mg/l.....	0,4	
41 - Solventi organici azotati mg/l.....	0,2	
42 - Tensioattivi totali mg/l	20	
43 - Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
44 - Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l	0,05	tra cui :
45 - Aldrin mg/l	0,01	
46 - Dieldrin mg/l.....	0,01	
47 - Endrin mg/l.....	0,002	
48 - Isodrin mg/l	0,002	
49 - Solventi clorurati mg/l.....	2	
50 - Escherichia coli	non determinato	
51 Saggio di tossicità acuta.....	non determinato	
